

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र
(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय अग्निशमन

अधिकारी

पुलिस

लाईन

दिनांक मार्च / 4 2022 मेरठ।

पत्र सं०-फा0स0-21(कार्यशीलता)/2022

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
विद्या एकेडमी सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल,
दौराला, जनपद-मेरठ।

विषय- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2022

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 10 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों की टैस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित कुल रूपये 100/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ केन्ट जनपद मेरठ में चालान संख्या आई0बी-32782 दिनांक 11.03.2022 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 10 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

1. चैकिंग का दिनांक 11.03.2022
2. पूर्व चैकिंग का दिनांक एवं चैकिंग अधिकारी का नाम:- 11.09.2018 श्री जी0पी0वर्मा, एफएसओ।
3. संस्थान का विवरण- शैक्षिक भवन
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिग्यूशरों की संख्या: 10 अदद।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिग्यूशरों की संख्या:- 10 अदद।
6. चैक किये गये फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	एबीसी टाईप	05 किग्रा0	10	कार्यशील
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानको के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाये वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

(प्रतिहस्ताक्षर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ।

Sanjeew FS
अग्निशमन अधिकारी
मेरठ